

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-46-95 (ond@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности по Идринскому району

662680, с. Идринское, ул. Майская, дом 13, тел. 8(39135) 23-4-07 (pc51@mchskrsk.ru)

Предписания № 109/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад II категории комбинированного вида № 1 «Солнышко»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Идринского района по пожарному надзору С.И. Васильева от 08.10.2014 № 109, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 05 ” ноября 20 14 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.
“ 06 ” ноября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.
“ 07 ” ноября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.
“ 20 ” ноября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.

Совместно с заведующей Д/С №1 «Солнышко» Ченцовой Ю.В. государственным инспектором Идринского района по пожарному надзору Подлевским Николаем Ивановичем проведена плановая выездная проверка здания принадлежащего на праве оперативного управления Д/С №1 «Солнышко» по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 99.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
109/1/1	Планы эвакуации из помещений I этажа здания Д/С №1 «Солнышко» расположенного по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 99 в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 воспроизведен не в фотолуминесцентном исполнении	п. 7. П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 «Планы эвакуации разрабатываются, организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолуминесцентном исполнении. Планы эвакуации в	01.10.15 г.

		фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах, в соответствии с местом нахождения указанным на плане	
109/1/2	Планы эвакуации из помещений 2 этажа здания Д/С №1 «Солнышко» расположенного по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 99 в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 воспроизведен не в фотолюминесцентном исполнении	п. 7. П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 «Планы эвакуации разрабатываются, организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах, в соответствии с местом нахождения указанным на плане	01.10.15 г.
109/1/3	Из помещений групповой ячейки «Незабудка» расположенной на 2 этаже здания Д/С №1 «Солнышко» по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 99 выполненной в соответствии с проектом капитального ремонта на 24 человека имеется 1 эвакуационный выход (необходимо не менее 2 рассредоточенных эвакуационных выходов)	Статья 5. Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Статья 53. Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пути эвакуации людей при пожаре 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожар-	01.10.15 г.

		ной безопасности. п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	
109/1/4	Из помещений групповой ячейки «Василек» расположенной на 2 этаже здания Д/С №1 «Солнышко» по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 99 выполненной в соответствии с проектом капитального ремонта на 16 человек имеется 1 эвакуационный выход (необходимо не менее 2 рассредоточенных эвакуационных выходов)	Статья 5. Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Статья 53. Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пути эвакуации людей при пожаре 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	01.10.15 г.
109/1/5	Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов кровли	П 21 П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Руководи-	01.10.15 г.

	здания Д/С №1 «Солнышко» расположенного по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Октябрьская, 99 проводится при отсутствии аттестованного оборудования поверенных средств измерений и квалифицированного персонала, организации обладающие подтвержденной необходимой компетенцией для проведения данных работ не привлекались.	тель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Контроль качества огнезащитной обработки древесины осуществляется в соответствии с п 6.4 НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 53292-2009	
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Идринского района
по пожарному надзору Подлевский Н.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«20» ноября 2014 г.



Предписание для исполнения получила:

заведующая Д/С №1 «Солнышко»

Ю.В. Ченцова

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«20» 14.11.2014 г.

телефон доверия:

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19